



MINISTERUL SANATATII
Directia de Sanatate Publica Dambovita
Targoviste str.T.Vladimirescu nr.15-19 cod 130095
Tel:0245613604, fax:0245611067
e-mail:dspdambovita@dspdambovita.ro
Cod operator date cu caracter personal nr.12777
Nr. 11/4066 / 28.07. 2026



Către:

S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

Primăria Municipiului Târgoviște

Primăriile comunelor Aninoasa, Șotânga, Gura Ocniței, Răzvad, Doicești și Ulmi

Spre știință:

Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița

Măsurile obligatorii pentru protejarea sănătății populației în contextul întreruperii repetate a alimentării cu apă destinată consumului uman

Având în vedere **producerea unei noi avarii la conducta de transport/distribuție a Sistemului de alimentare cu apă Târgoviște**, imediat după reluarea furnizării apei către consumatori, precum și necesitatea întreruperii din nou a alimentării cu apă pentru efectuarea lucrărilor de remediere, situație care conduce la afectarea unui număr semnificativ de locuitori din municipiul Târgoviște și localitățile limitrofe;

Ținând cont că întreruperile repetate ale furnizării apei și funcționarea sistemului la presiune scăzută pot determina atât **compromiterea calității microbiologice a apei distribuite prin rețeaua publică, cât și imposibilitatea asigurării necesarului minim de apă destinată consumului uman;**

În vederea **prevenirii apariției bolilor cu transmitere hidrică, a protejării sănătății populației și a asigurării accesului continuu la apă destinată consumului uman**, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița dispune următoarele măsuri:

1. Remedierea avariei

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. va mobiliza toate resursele tehnice, materiale și umane necesare pentru remedierea avariei în cel mai scurt timp posibil și pentru limitarea duratei întreruperii furnizării apei.

2. Asigurarea apei pentru populație

Pe întreaga perioadă în care alimentarea prin sistemul public este întreruptă sau apa furnizată nu poate fi utilizată în condiții de siguranță pentru consum uman, Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., împreună cu autoritățile administrației publice locale, are obligația de a asigura populației apă destinată consumului uman din surse alternative autorizate sanitar.

3. Cantitatea minimă de apă

Distribuirea apei se va realiza în cantități suficiente pentru acoperirea necesarului minim zilnic al populației.

În acest sens, **Distribuitorul/producătorul** are sarcina de a asigura cantitatea minimă de apă necesară pe zi pentru un locuitor, care este de **50 l**. Cantitatea este estimată numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale și preparării hranei. În situații de calamități naturale, **autoritățile publice locale** trebuie să asigure populației care nu are acces la apă potabilă o cantitate minimă de **5 l/persoană/zi de apă potabilă**.

În situația în care, din motive obiective, această cantitate nu poate fi asigurată imediat, se va garanta fără întrerupere distribuirea cantității minime de apă potabilă indispensabile consumului uman, urmând ca necesarul minim să fie asigurat în cel mai scurt timp posibil.

4. Organizarea distribuției

Punctele de distribuție a apei vor fi operaționalizate imediat după întreruperea furnizării apei și vor fi amplasate astfel încât accesul populației să fie facil.

Programul de distribuție va fi adaptat nevoilor populației și va permite aprovizionarea inclusiv în afara programului normal de lucru, atunci când durata întreruperii depășește 12 ore.

5. Protejarea persoanelor vulnerabile

Se va acorda prioritate alimentării cu apă a:

- unităților sanitare;
- serviciilor medicale de urgență;
- centrelor rezidențiale;
- instituțiilor sociale;
- creșelor și grădinițelor care desfășoară activitate pe perioada vacanței de vară;
- persoanelor vulnerabile, persoanelor cu dizabilități, persoanelor imobilizate la domiciliu și vârstnicilor.

Pentru persoanele care nu se pot deplasa, autoritățile administrației publice locale și operatorul regional vor organiza distribuirea apei la domiciliu.

6. Informarea populației

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. și unitățile administrativ-teritoriale vor informa permanent populația cu privire la:

- durata estimată a întreruperii;
- evoluția lucrărilor de remediere;
- restricțiile privind utilizarea apei;
- locațiile și programul punctelor de distribuție;
- recomandările Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița.

7. Măsuri după reluarea alimentării

După reluarea furnizării apei, operatorul va efectua spălarea și dezinfecția rețelei afectate și va realiza monitorizarea suplimentară a parametrilor microbiologici și fizico-chimici ai apei.

Până la confirmarea potabilității prin buletine de analiză emise de un laborator autorizat, populația va fi informată că apa distribuită prin rețeaua publică nu va fi utilizată pentru băut, prepararea hranei sau igiena orală decât după fierbere timp de minimum 10 minute.

Pentru sugari, femei gravide, persoane imunodeprimare și alte categorii vulnerabile se recomandă utilizarea apei îmbuteliate sau a apei provenite din surse alternative sigure.

8. Raportarea către DSP

Atât operatorul de apă cât și unitățile administrativ teritoriale vor comunica punctele de distribuție apă potabilă din sursă alternativă (autorizată sanitar și investigată din punct de vedere al potabilității), ritmul și metoda de distribuire a apei potabile.

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. va transmite Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, la intervale de cel mult 6 ore pe durata intervenției, informații privind:

- stadiul lucrărilor;
- durata estimată a întreruperii;
- cantitățile de apă distribuite populației;
- numărul și amplasarea punctelor de distribuție;
- rezultatele monitorizării calității apei;
- orice eveniment care poate avea impact asupra sănătății populației.

9. Ridicarea restricțiilor

Restricțiile privind utilizarea apei pentru consum uman vor fi ridicate numai după confirmarea conformității apei prin buletine de analiză emise de laborator și după informarea oficială a populației.

10. Punerea în aplicare

Prezentele măsuri au caracter urgent și se pun în aplicare de îndată de către toate instituțiile implicate.

Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița solicită autorităților și operatorului regional să acorde prioritate absolută asigurării accesului populației la apă destinată consumului uman, având în vedere că lipsa prelungită a apei potabile și imposibilitatea asigurării necesarului minim zilnic reprezintă un risc direct pentru sănătatea publică.

Nerespectarea obligațiilor privind protejarea sănătății populației și asigurarea accesului la apă destinată consumului uman atrage răspunderea prevăzută de lege.

Director Executiv,
Dr. Sorin Stoica

Medic Sef DSSP,
Dr. Gabriela Corina Costea

Medic Coordonator CEFRMVM,
Dr. Claudia Buzatu

Serviciul Control în Sănătate Publică
Inspector Sanitar Mănguță Iulian

